

經濟部標準檢驗局

地址：台北市濟南路1段4號 電話：(02)23431700(代表號) 電話傳真：(02)23921441

試驗報告


申請號碼：90301008312
受理日期：91年10月14日
簽發日期：91年11月01日

申請者：歐亞室內裝修工程有限公司

地址：台北市辛亥路二段143號17F

測試類別：	委託試驗
品名：	板材
規格：	(空白)
型號：	(空白)

上項產品經本局 第六組 試驗，結果如附頁。
本報告之試驗結果僅對受測樣品負責。
本報告含附頁共 2 頁，不得自行更改或摘錄使用。



第六組組長
黃來和
(8)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗紀錄表

申請號碼： 90301008312

頁次： 共 1 頁，第 1 頁

申請者： 歐亞室內裝修工程有限公司

品名： 板材

規格： (空白)

型號： (空白)

受理日期： 91年10月14日



完成日期： 91年10月30日

試 驗 項 目	試 驗 結 果
耐燃性試驗(耐燃二級) 表面試驗	符合 ①無貫穿試體全厚之熔化，無試體背面之龜裂及其他有礙防火性能之顯著變形。 ②加熱結束30秒後無殘留火焰。 ③排氣溫度曲線未超過標準溫度曲線。 ④每單位面積發煙係數(Ca)為6。
<p>試驗說明：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 試驗方法： CNS 65322. 取樣者： 陳思穎3. 送試樣品厚度為12mm。4. 原申請書物品名稱為 GUSTAFS 木石纖維音效板。 <div data-bbox="1300 1556 1412 1780" style="text-align: right;"></div>	